

ING. ROBERTO ANDRES AGUILAR ESQUIVEL
INGENIERO CIVIL

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E.

Por medio de la presente le informo a usted en referencia con la estabilidad de la edificación que ocupa el **Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Dirección de Administración y Finanzas**, ubicado en la Av. La Morena No. 865 local 1, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México; le informo en mi carácter de Director Responsable de Obra lo siguiente:

Se realizó recorrido para verificar la estabilidad de la edificación de referencia, debido al sismo de magnitud 7.1 grados Richter, ocurrido el día 19 de septiembre del presente año a las 13:14 hs, y replicas posteriores, informando lo siguiente


De acuerdo a la verificación ocular a la edificación de siete niveles y a los elementos estructurales que las componen, se observó que están en buenas condiciones de estabilidad y que no sufrieron daños estructurales.

Se observan desprendimientos de recubrimientos y fisuras en elementos no estructurales, por lo que se recomienda su reparación.

Así mismo manifiesto que las edificación de referencia está en buenas condiciones para su operación y que cumplen con las disposiciones que marca el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y Normas Técnicas Complementarias, por lo que no representa ningún riesgo para sus ocupantes.

Quedo de ustedes:

A t e n t a m e n t e



Ing. Roberto Andrés Aguilar Esquivel
Director Responsable de Obra
D.R.O. – 0643